



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАКЕЕВКИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЯСЛИ-САД № 184 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ТИПА ГОРОДА МАКЕЕВКИ»
мкр-п Октябрьский, д. 17 «а», Горняцкий р-н, г. Макеевка, 286155, ДНР. тел. 0623-224842
E-mail: bondarenko.kdnz_184@mail.ru

от «11» 09 2023г. Исх. № 05-3/ 110

И.о заместителя прокурора
Горняцкого района г. Макеевки
Донецкой Народной Республики
В.В. Шуляку

Администрация Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ясли-сад № 184 компенсирующего типа города Макеевки» доводит до Вашего сведения ответ на ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений требований федерального законодательства при организации образовательного процесса.

1. Проведено собрание трудового коллектива «О рассмотрении ПРЕДСТАВЛЕНИЯ об устранении нарушений требований федерального законодательства при организации образовательного процесса от 17.08.23 за № 99-1238 исх.23 Прокуратуры Горняцкого района города Макеевки».

2. На установку системы автоматической пожарной сигнализации и оснащение системой оповещения и управления эвакуацией людей поданы заявки в УО (прилагаются)

3. Инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, с учётом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях (п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее - ППР) разработана и вывешена на стенде.

4. Обучение лиц мерам пожарной безопасности будет осуществлено в соответствии с графиком Управления образования.

5. Смеситель на пищеблоке установлен.

6. В 11 групповых комнатах имеются баки для горячей воды и обеспечен подвод горячей воды к раковинам для мытья посуды и к умывальникам в санузлах.

7. Подвод горячей воды в медкабинет будет осуществлён после приобретения и установки бака для горячей воды.

8. Психрометр и термометр вывешены в кладовой.

9. Заведующему хозяйством Картавцевой Л.А. объявлено замечание за несвоевременный контроль по установке и приобретению бака для горячей воды в медицинском кабинете.

Заведующий МБДОУ № 184



В.В. Бондаренко