



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Донецкой Народной Республики

Прокуратура Горняцкого
района города Макеевки

г. Макеевка, ул. Свердлова, 111,
Донецкая Народная Республика, 286132

14.08.23 № 99-1238 исл-23

Директору муниципального
дошкольного бюджетного учреждения
образования
«Ясли-сад № 184 комбинированного
типа г. Макеевки»

В.В. Бондаренко

На № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
федерального законодательства
при организации образовательного
процесса

Прокуратурой Горняцкого района города Макеевки, во исполнение поручения прокуратуры республики проведена проверка соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иного законодательства Российской Федерации в деятельности муниципального дошкольного бюджетного общеобразовательного учреждения «Ясли-сад № 184 комбинированного типа г. Макеевки» (далее – дошкольное учреждение).

Согласно ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» педагогические работники несут ответственность за работу по воспитанию, образованию, охране здоровья, социальной поддержке и социальному обслуживанию ребенка.

В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 35-ФЗ от 06.03.2006 «О противодействии терроризму», п.п. 17, 24-27 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 в дошкольном учреждении паспорт безопасности объекта (территории) находится в стадии согласования, акт обследования и категорирования объекта (территории) не согласован и не утвержден в установленном порядке.

При проведении проверки установлено, что в нарушение ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пожарная безопасность в дошкольном учреждении обеспечена не в полной мере, выявлены следующие нарушения:

- здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией, (ст.ст. 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- здание детского сада не оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей в соответствии с требованиями пожарной безопасности (ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях (п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР);

- допускаются к работе на объекте защиты лица без прохождения обучения мерам пожарной безопасности, обучение лиц мерам пожарной безопасности не осуществляется по программам противопожарного инструктажа, порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности не определены руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации (п. 3 ППР).

Кроме того, при проведении проверки установлено, что в нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в дошкольном учреждении не соблюдены требования «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020, а именно: в столовой отсутствуют смесители в мойках для мытья посуды (п.2.6.3); не обеспечен подвод горячей воды к умывальникам в санузлах, раковинам в обеденном зале, к раковине в медкабинете (п.2.6.5); в кладовой для хранения пищевых продуктов отсутствуют приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха (п.2.4.6.2).

Выявленные нарушения свидетельствуют о нарушении прав неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, угрожают личной безопасности указанной категории лиц, что является недопустимым.

Основными причинами выявленных нарушений является ненадлежащее исполнение своих обязанностей работниками дошкольной организации, а условием - осуществление ненадлежащего контроля за их деятельностью со стороны руководства.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», -

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление, принять меры к устранению нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности ответственных лиц за допущенные нарушения.
3. О времени и месте рассмотрения данного представления уведомить прокурора Горняцкого района г.Макеевки для обеспечения участия работника прокуратуры района в рассмотрении акта прокурорского реагирования.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах в установленный законом месячный срок письменно сообщить прокурору Горняцкого района г.Макеевки с приложением документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений законодательства.

И.о. заместителя прокурора
Горняцкого района г. Макеевки
Донецкой Народной Республики



В.В. Шуляк