

ПРОТОКОЛ

комиссии по оценке готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность к началу 2024-2025 учебного года составлен 13 августа 2024 года

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 184 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАКЕЕВКА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, год постройки 1983

(полное наименование организации, год постройки)

Донецкая Народная Республика

(учредитель организации)

286155, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА Г. МАКЕЕВКА, Г.О. МАКЕЕВКА, МКР. ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 17А

(юридический адрес организации)

заведующий Бондаренко Виктория Вениаминовна, +7 949-318-02-51

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Распоряжением Администрации городского округа Макеевка от 01.08.2024 № 168 «О создании приемных комиссий по проверке готовности образовательных организаций городского округа Макеевка Донецкой Народной Республики к началу 2024-2025 учебного года, утверждению их составов» в период с «09» по «12» августа 2024 года комиссией Администрации городского округа Макеевка проведена оценка готовности образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность к началу 2024-2025 учебного года.

Наличие неисполненных предписаний контрольно-надзорных органов:

МЧС России -

1. Допускаются к работе на объекте защиты лица без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. (п. 3 ППР в РФ; ст. 6 № 69-ФЗ);
2. Обучение лиц мерам пожарной безопасности не осуществляется по программам противопожарного инструктажа. п. 3 ППР в РФ; ст. 6 № 69-ФЗ);
3. Обучение лиц мерам пожарной безопасности не осуществляется по дополнительным профессиональным программам. (п. 3 ППР в РФ; ст. 6 № 69-ФЗ);
4. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности не определены руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации. (п. 3 ППР в РФ; ст. 6 № 69-ФЗ);
5. Двери коридоров не оборудованы уплотнениями в притворах и не оборудованы приспособлением для самозакрывания. (п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 ст. 6 № 69-ФЗ).

Росгвардии – оборудование объекта (территорий):

- а) объектовыми системами оповещения
- б) резервными источниками электроснабжения, систем связи

- в) техническими системами обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)
 - г) стационарных и ручных металлоискателей
 - д) системой наружного освещения объекта (территории)
 - е) системой видеонаблюдения
- (согласно постановления Правительства РФ № 1006 от 2.08.2019)
Роспотребнадзора – отсутствуют

I. Заключение комиссии

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 184 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАКЕЕВКА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ, год постройки 1983
(полное наименование организации, год постройки)

к новому 2024-2025 учебному году готова
(готова, неготова)

II. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

не выявлено

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

в срок до 27.08.2024 организовать работу по устранению выявленных недостатков;

в срок до 30.08.2024 предоставить отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений.

по нарушениям МЧС – организовать работу по устранению в соответствии с планом устранения нарушений.

Председатель комиссии: _____

Т.М. Пилюгина

Секретарь комиссии: _____

И.А. Гладкова

Члены комиссии:

О.Н. Крекова

О.Н. Осатюк

О.Н. Рубцова

Н.А. Степанишин

П.С. Штарк



Плановое завершение и новому учебному году не готова